



Sone II
Radius 1 meter
Inn og utlspstfens p kullfltre

Sone II
Radius 1 meter
utlsp for kondensat ved sluk

Sone II
Radius 0,5 meter
Gassfltre i fyrrrom ved
gasskjeler og gassmotorer

Ref. nr.	Antall	Beskrivelse	Godkjenningsdato	Flisavn	Veier/Referanse	Skala
KT	1	Godkjent av XXX	XXX - 00/00/00	XXX	Dato 15/06/20	xx
LUND THUNBO						
Sonekart ved fyrrrom						
Pr0270						Version Side 1 1/1